



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3683/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński**

stwierdza, że wyrób:

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu SAOZ-Pk2

produkowany przez:

**W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński**

w zakładzie produkcyjnym:

**W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński**

spełnia wymagania:

**pkt. 11.4, 11.5 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,
poz. 984)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4876/2018 z dnia 02.10.2018 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1690/BA/19 z dnia 15.05.2019 r., nr 1315/BA/18 z dnia 04.04.2019 r. i nr 409/BA/17 z dnia 31.10.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3683/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa:

od **30.08.2019 r.**

do **26.05.2024 r.**


DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 30 sierpnia 2019 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3683/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu SAOZ-Pk2

Odmiana:	SAOZ-Pk2
Napięcie zasilania [V DC]:	20 ÷ 32,5
Prąd dozorowania [A]:	---
Prąd alarmowania [A]:	< 0,1
Poziom dźwięku (1m) [dB]:	100 ÷ 110
Częstotliwość i wzór dźwięku:	1. 550-1800 Hz; rosnący przez 3520 ms, czas trwania cyklu 5370 ms 2. 600-1500 Hz; rosnący przez 110 ms, następnie opadający przez 110 ms 3. (970 Hz; ciągły sygnał przez 500 ms, następnie przerwa przez 500 ms) x 3, następnie przerwa przez 1000 ms 4. 1200-500 Hz; opadający przez 1000 ms
Sygnalizator głosowy:	nie
Synchronizacja komunikatu:	nie dotyczy
Częstotliwość błyskania [Hz]:	0,56
Barwa światła:	czerwona
Kategoria sygnalizatora:	O
Funkcja synchronizacji:	tak
Typ środowiska pracy:	B
Stopień ochrony IP:	33C
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany lub stropu
Wymiary [mm]:	312 x 295 x 95
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Masa [g]:	960

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 30 sierpnia 2019 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 3683/2019 z dnia 27.05.2019 r.